

Форма 8.1¹ - Журнал учета данных первичной информации по всем прекращением
передачи электрической энергии, произошедшим на объектах электросетевых организаций
за 2015 год

АО "Белая Дача Инжиниринг"

Наименование электросетевой организации


КЛИМУКИНА Е.А.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО
«БЕЛАЯ ДАЧА ИНЖИНИРИНГ»



[illegible]

Генеральный директор
Климкина Е.А.

Должность

Ф.И.О.

Подпись

¹ Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому восстановлению.

2. Указываются наименования производственных отделений или предприятий электрических сетей

⁴ "1" ставится, когда АПВ успешное, а "0" - не успешное.

5 "1" ставится, когда АВР успешен, "0" - не успешен.

6. Заполняется только организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью.

**Форма 8.2 - Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг
организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью
на основе объема недоотпущенной электроэнергии вследствие полного (частичного)
ограничения электроснабжения потребителей**

АО "Белая Дача Инжиниринг"

Наименование электросетевой организации

№ п/п	Наименование составляющей показателя	Метод определения
1	Объем недоотпущенной электроэнергии ($P_{\text{енэс}}$), МВт*час	Сумма произведений по столбцу 32 и столбцу 33 Формы 8.1 (\sum столбец 32 * столбец 33) 0,434

Генеральный директор

Климкина Е.А.

Должность

Ф.И.О.

Подпись



**Форма 8.3 - Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг
территориальной сетевой организацией на основе средней продолжительности
нарушения электроснабжения потребителей и средней частоты прерывания
электроснабжения потребителей**

АО "Белая Дача Инжиниринг"

Наименование электросетевой организации

№ п/п	Наименование составляющей показателя	Метод определения
1	Максимальное количество потребителей услуг по передаче электрической энергии (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовыми организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода, шт.	В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии 0
1.1	Максимальное количество потребителей электроэнергии, обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовыми организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), шт.	В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии 47
2	Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки электросетевой организации, шт.	В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии 112
3	Средняя продолжительность нарушения электроснабжения потребителей (Π_{saidi}), час.	сумма произведений по столбцу 32 и столбцу 28 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 $((\sum \text{столбец 32} * \text{столбец 28}) / \text{пункт 1 Формы 8.3})$ 1,580
4	Средняя частота прерывания электроснабжения потребителей (Π_{saifi}), шт.	сумма по столбцу 28 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 $(\sum \text{столбец 28 Формы 8.1} / \text{пункт 1 Формы 8.3})$ 0,702

Генеральный директор

Климкина Е.А.

Должность

Ф.И.О.

Подпись

